

Испытательная лаборатория ООО «Градиент»
Испытательная лаборатория ООО «Градиент»
142400, РФ, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41
тел/факс (496) 515-50-43; e-mail: il-info@gradientsert.com
аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21МБ37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Испытательной лаборатории
ООО «Градиент»



Березин А.М.

20 17 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 08-06-04/17 от «07» апреля 2017 г.

Плиты керамические (керамогранитные), торговых марок: Vitra, Villeroy&Boch
Объект испытаний

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1, Россия

Основание для проведения испытаний: Заявка на проведение измерений № 3-01-05-04/17 от 05.04.2017 г.

Дата проведения анализа: 05.04.2017 г. - 07.04.2017 г.

Код образца (пробы): 1-01-05-04/17

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1, Россия

Протокол испытаний распространяется только на испытанные образцы.
Перепечатка протокола и внесение в него изменений запрещены.

Обозначение нормативной документации на методы испытаний:

ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

Таблица 1. Перечень применяемых СИ и ИО

№ п/п	Наименование ИО/СИ	Заводской номер	№ Аттестата/ свидетельства о поверке	Срок действия
1.	PCY-01 «Сигнал-М»	1731	№ 801	07.08.2017 г.

Таблица 2. Результаты испытаний


Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Показатели
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг	ГОСТ 30108-94	PCY-01 «Сигнал-М»	370	166,7

По результатам проведенных измерений: плиты керамические (керамогранитные), торговых марок: Vitra, Villeroy&Bosch, производства компании Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», Россия, не установлено отклонений от требований Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (гл. II, разд. 11, п. 12) для материалов 1 класса.

Испытания провел:

Инженер по испытаниям /  / К. В. Сидоров /
 должность / подпись / Фамилия И.О.

Протокол оформил(а):

Зам. Руководителя ИЛ /  / Т.Н. Кронова /
 должность / подпись / Фамилия И.О.