

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-GB.ПБ24.В.01318
(номер сертификата соответствия)

ТР 0669042
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «Polyflor LTD».

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: PO Box 3 Radcliffe New Road Whitefield Manchester M45 7NR UK (Великобритания).
Телефон +44(0) 161 767 11 11, факс +44(0)1617671128.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Polyflor LTD».

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: PO Box 3 Radcliffe New Road Whitefield Manchester M45 7NR UK (Великобритания).
Телефон +44(0) 161 767 11 11, факс +44(0)1617671128.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". Адрес: ул.Станиславского, д.110Б, г.Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598, 2214039. ОГРН: 1106100000049. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Линолеум поливинилхлоридный гомогенный "Polyflor" в рулонах и плитках, толщина 1,25мм- 3,0мм, плотность от 1400кг/м3 до 1800кг/м3, масса 1м2 – от 2200 до 5010г/м2, коллекции (см. приложение на бланке № 0055920).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) см. приложение на бланке № 0055920

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование и место проведения исследований (испытаний) и измерений) Протокол испытаний №ТР0277-ВМ/12 от 04.07.2012 г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", рег. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Техническая документация производителя
Сертификат соответствия №С-GB.ПБ24.В.00218 от 07.07.2009 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.07.2012 по 09.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Писанко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-GB.ПБ24.В.01318

(обязательная сертификация)

ТР **0055920**

(учетный номер бланка)

| Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели продукции | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--------------------------------------|--|---|
| 57 7100 3918 10 900 0 | Линолеум поливинилхлоридный гомогенный "Polyflor" в рулонах и плитках, толщина 1,25мм- 3,0мм, плотность от 1400кг/м3 до 1800кг/м3, масса 1м2 – от 2200 до 5010г/м2, коллекции: Polyflor Standard XL, Polyflor XL PU, Polyflor 2000PUR, Polyflor Mystique PUR, Polyflor Classic Mystique PUR, Polyflor Prestige PUR, Polyflor Pearlazzo PUR, Polyflor Polyclad, Polyflor Polyflex, Polyflor ESD, Polyflor Voyager XL, Polyflor Voyager PU, Polyflor Voyager PUR, Polyflor Voyager Standard Finish, Polyflor Voyager With Supratec, Voyager Mystique PUR, Voyager Prestige PUR | Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, для толщин 3мм и более группа горючести –Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени- РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032 |



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Писанко